

**Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека**

**Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека по городу Санкт-Петербургу**

191025, г. Санкт-Петербург, ул. Стремянная, д. 19, лит А
ОГРН 1057810212503, ИНН/КПП 7801378679/784001001 ОКАТО 40263561000, ОКТМО 40307000, ОКПО 74851156
тел.: 764-49-74; факс: 764-42-38

Северный Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по городу Санкт-Петербургу

Адрес 197198, г. Санкт-Петербург, ул. Б. Пушкарская д.18

АКТ ПРОВЕРКИ № 78-04-05/19-2113-2020

« 26 » октября 2020г.

197373, СПб, проспект Авиаконструкторов,
дом 22, корпус 1, литер А.

13.00 часов

(время начала составления акта)

На основании Распоряжения Руководителя (заместителя руководителя) Управления
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
по городу Санкт-Петербургу - главного государственного санитарного врача по городу Санкт-
Петербургу (заместителя главного государственного санитарного врача по городу Санкт-Петербургу)
Заботиной Ирины Анатольевны № 78-04-05/19-2113-2020 от «28» сентября 2020 года и в
соответствии с Положением «Об Управлении Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека по городу Санкт-Петербургу», должностным лицом
территориального отдела в Приморском, Петроградском, Курортном, Кронштадтском
районах Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по городу Санкт-Петербургу Кутыревой Натальей Александровной
(должность, фамилия, имя отчество полностью)

проведена **плановая** / **внеплановая**
 выездная / **документарная**

проверка за соблюдением требований законодательства
в сфере защиты прав потребителей,

санитарно-эпидемиологического благополучия населения

Наименование проверяемого юридического лица/индивидуального предпринимателя
Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средней
общеобразовательной школы № 581 с углубленным изучением технологии Приморского
района Санкт-Петербурга

(с указанием организационно-правовой формы)

Место проведения проверки: 197373, Санкт-Петербург, проспект Авиаконструкторов, дом
22, корпус 1, литер А. тел. 417-63-96

(полный фактический адрес)

Юридический адрес: 197373, Санкт-Петербург, проспект Авиаконструкторов, дом 22, корпус
1, литер А.

Реквизиты предприятия: Свидетельство о государственной регистрации от 18 октября 1994 г.
серия 000833; ОКПО39469523, ОКАТО 40270566000 л/с 0641120 в Комитете финансов СПб,
ОГРН 1027807593703, ИНН 7814103745, КПП 781401001


(р/с, к/с, БИК, ОКПО, ОКОНХ)

(для индивидуального предпринимателя – ИНН, свидетельство о госрегистрации)

Руководитель: Директор Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения
средней общеобразовательной школы № 581 с углубленным изучением технологии
Приморского района Санкт-Петербурга Меиссе Ирина Олеговна

(ФИО, должность)

Сведения о включении в реестр субъектов малого или среднего предпринимательства
за № _____ от «__» _____ 20__ года

 Н.А. Кутырева

подпись

 И.О. Меиссе

Дата и время проведения проверки:

« 26» октября 2020 г. с 10 час.00 мин. до 13 час. 00 мин. Продолжительность 3 часа 00 минут (проверка)

Акт составлен: Северным Территориальным отделом Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по городу Санкт-Петербургу

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения о проведении проверки, заверенной должностным лицом, проводившем проверку ознакомлен (заполняется при проведении выездной проверки.)

Директор Меиссе Ирина Олеговна

(Ф.И.О.)


подпись ознакомленного лица 

Дата и время ознакомления с распоряжением «28» сентября 2020г. 15 часов 00 минут

Представители других организаций, участвующие в проверке, экспертных организаций:
нет

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки от 28 сентября 2020 года

(заполняется в случае проведения внеплановой выездной проверки субъектов малого и среднего предпринимательства)

Представители проверяемого предприятия, в присутствии которых проведено мероприятие по контролю Директор Меиссе Ирина Олеговна 
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки 26 октября 2020 г. 10.00 часов установлено:

Предписание № Ю 78-04-05/27-15 -2020 от 23 января 20020 года выполнено не в полном объеме:

- п.2.1- не выполнен - на территории школы не ликвидировано сооружение, функционально не связанное с общеобразовательной организацией: внутриквартальная пешеходная асфальтовая дорога для жителей прилегающих жилых домов продолжает функционировать (фото № 8)
- п.2.2.- не выполнен- не обеспечено ограждение территории школы по всему периметру при входе и выходе на внутриквартальную пешеходную асфальтовую дорогу (фото № 8,9)
- п.2.3- выполнен - обеспечены уровни искусственной освещенности на территории школы на спортивной площадке в соответствии с п. 3.9. СанПиН 2.4.2.2821-10 (представлен протокол № ОСВ-358 от 16 октября 2020г. результатов измерения освещенности, выполненным ООО « ЦЕНТР « СЭЗ» и информационное письмо от генерального директора ООО « ЦЕНТР « СЭЗ» Головина С.А.)
- п. 2.4- выполнен- обеспечена своевременная замена перегоревших и вышедших из строя ламп в соответствии с п. 7.2.9 СанПиН 2.4.2.2821-10 (на момент проверки перегоревших ламп не выявлено)
- п.2.5- выполнен- организовано проветривание рекреаций во время урока в соответствии с п.6.6 СанПиН 2.4.2.2821-10 (фото №1)
- п.2.6 – не выполнен - окна в спортивных залах не оборудованы откидными фрамугами с рычажными приборами или форточками в соответствии с п.6.7, 6.8 СанПиН 2.4.2.2821-10.
- п.2.7- выполнен- все туалеты обеспечены педальными ведрами в соответствии с п.4.25 СанПиН 2.4.2.2821-10 (фото №2,3,4)
- п.2.8- выполнен- обеспечено расстояние между боковыми поверхностями видеомониторов в кабинете информатики на 3 этаже не менее 1.2 м в соответствии с п.9.1 СанПиН 2.2.2./2.4.1340-03(фото №5)
- п.2.9- выполнен- обеспечено хранение уборочного инвентаря в 1 г (2г) классе в специальном выделенном отдельном помещении в шкафчике для хранения уборочного инвентаря в соответствии с п. 4.26 СанПиН 2.4.2.2821-10 (фото №6)



Н.А. Кутырева

подпись



И.О. Меиссе

подпись

п.2.10- выполнен-туалетная для детей раннего возраста структурного подразделения «Отделение дошкольного образования детей»- оборудована ванной для подмывания детей и сливом для обработки горшков в соответствии с п. 6.16.1 СанПиН 2.4.1.3049-13 (фото №7)
п.2.11- выполнен- питьевой режим организован при помощи кипяченой питьевой воды в чайниках обеспечен при условии ее хранения не более 3-х часов в соответствии с п.14.26 СанПиН 2.4.1.3049-13
п.2.12-не выполнен- не обеспечена внутренняя отделка потолков, стен в спортивных залах, раздевалках школы в соответствии с п. 4.28 СанПиН 2.4.2.2821-10

В ходе проведения проверки выявлены нарушения обязательных требований:

Предписание № Ю 78-04-05/27-15 -2020 от 23 января 2020 года выполнено не в полном объеме.

Не выполнены пункты предписания:

- п.2.1- на территории школы не ликвидировано сооружение, функционально не связанное с общеобразовательной организацией: внутриквартальная пешеходная асфальтовая дорога для жителей прилегающих жилых домов продолжает функционировать (фото № 8)
- п.2.2.- не обеспечено ограждение территории школы по всему периметру при входе и выходе на внутриквартальную пешеходную асфальтовую дорогу (фото № 8,9)
- п.2.6 – окна в спортивных залах не оборудованы откидными фрамугами с рычажными приборами или форточками в соответствии с п.6.7,6.8 СанПиН 2.4.2.2821-10;
- п.2.12- не обеспечена внутренняя отделка потолков, стен в спортивных залах, раздевалках школы в соответствии с п. 4.28 СанПиН 2.4.2.2821-10

(с указанием нормативных актов, которые нарушены)

Ответственные за нарушения: юридическое лицо

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативны) правовых актов)


не выявлены


- выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора) (с указанием реквизитов выданных предписаний).

не выявлены

- нарушений не выявлено

Мероприятие по контролю проводилось в моем присутствии

Директор Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 581 с углубленным изучением технологии Приморского района Санкт-Петербурга Меиссе Ирина Олеговна ✓ 
(должность, подпись, ФИО)

Запись в Журнале учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора) внесена (заполняется при проведении выездной проверки) ✓ 

Подпись проверяющего

уполномоченного представителя ю/л, ИП

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора) отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки)

Подпись проверяющего

уполномоченного представителя ю/л, ИП

К акту прилагаются

(перечисляются все документы, прилагаемые к акту проверки):


Н.А. Кутырева

подпись

подпись


И.О. Меиссе

подпись

3

1. Протоколы лабораторных исследований № ОСВ-358 от 16 октября 2020г. результатов измерения освещенности, выполненным ООО « ЦЕНТР « СЭЗ» и информационное письмо от генерального директора ООО « ЦЕНТР « СЭЗ» Головина С.А.
2. Экспертное заключение
3. Протоколы об административных правонарушениях №
4. Предписание № Ю 78-04-05/
5. Представление № _____ от « ____ » _____ 20 ____
6. Учредительные документы юридического лица/ ИП (Устав, учредительный договор, решение, протокол № _____ от _____ о назначении директора/генерального директора, доверенность на представителя № _____ от _____)
7. Свидетельство о собственности на помещение/ договор аренды № _____ от _____
8. Санитарно-эпидемиологическое заключение № _____ от _____ 20 ____.
9. Фото-таблицы/видеоматериалы в количестве 9: фото №1-организация проветривания рекреации во время урока; №2, №3, №4- обеспечение туалетов педальными ведрами; №5- обеспечение расстояния между боковыми поверхностями мониторов в кабинете информатики; №6- обеспечение хранения уборочного инвентаря в 1 г (2г) классе в специальном выделенном отдельном помещении в шкафчике для хранения уборочного инвентаря, №7-туалетная для детей раннего возраста структурного подразделения «Отделение дошкольного образования детей» оборудована ванной для подмывания детей; №8-внутриквартальная пешеходная асфальтовая дорога для жителей прилегающих жилых домов продолжает функционировать; № 8,9- не обеспечено ограждение территории школы по всему периметру при входе и выходе на внутриквартальную пешеходную асфальтовую дорогу


Настоящий акт составлен в ____ 2 ____ -х экземплярах

Настоящий акт составлен в двух экземплярах, на 4 листах.

Должностное лицо Главный специалист- эксперт Кутырева Наталья Александровна,

(должность, подпись, ФИО)

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):
Директор Меиссе Ирина Олеговна
дата 26.10.2020 год время 15.00 ч.


(подпись)

Отметка об отказе ознакомления с актом проверки: _____

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц),
проводившего проверку)

Для особых отметок


подпись

Н.А. Кутырева


подпись

И.О. Меиссе