



**Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей  
и благополучия человека**  
**Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей  
и благополучия человека по городу Санкт-Петербургу**

Северный территориальный отдел  
ул. Большая Пушкарская, д. 18, литера А Санкт-Петербург, 197198  
ОКПО 74851156, ОГРН 1057810212503 ИНН/КПП 7801378679/784001001  
телефон 232-80-81 факс 232-15-92  
электронная почта: to\_sever@78rospotrebnadzor.ru

ПРЕДПИСАНИЕ № Ю 78-04-05/27- 48-2022

об устранении выявленных нарушений законодательства и/или  
 о проведении мероприятий по предотвращению причинения вреда (ущерба)  
охраняемым законом ценностям, по обеспечению предотвращения вреда жизни, здоровью  
и имуществу потребителей, окружающей среде, а также других мероприятий,  
предусмотренных федеральным законом

г. Санкт-Петербург

« 15» февраля 2021 г.

Начальник Северного территориального отдела Управления Роспотребнадзора по  
городу Санкт-Петербургу – главный государственный санитарный врач по  
Приморскому, Петроградскому, Курортному, Кронштадтскому районам Мякишева  
Светлана Николаевна (фамилия, имя, отчество)  
Рассмотрев материалы дела по акту  планового/  внепланового контрольного  
(надзорного) мероприятия № 78-04-05/19-0200-2022 от 14.02.2022г.  
в отношении Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средней  
общеобразовательной школы № 581 с углубленным изучением технологии Приморского района  
Санкт-Петербурга

(наименование юридического лица или ИП)

Адрес фактического местонахождения и телефон 197373, Санкт-Петербург Город, проспект  
Авиаконструкторов, дом 22, корпус 1, литер А

Юридический адрес 197373, Санкт-Петербург Город, проспект Авиаконструкторов, дом 22,  
корпус 1, литер А

ИНН 7814103745

Руководитель директор Меиссе Ирина Олеговна

(должность, Ф.И.О.)

Должностное лицо может выдать предписание, содержащее одно из требований органа государственного  
контроля (надзора) в отношении фактов нарушений, выявленных при проведении КНМ – их устранение или  
проведение мероприятий по предотвращению причинения вреда, так и одновременно два указанных требований.

УСТАНОВИЛ:

14.02.2022г. в 18 час. 00 мин. завершено плановое контрольное (надзорное)  
мероприятие в отношении Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения  
средней общеобразовательной школы № 581 с углубленным изучением технологии



Приморского района Санкт-Петербурга по адресу: Санкт-Петербург, пр. Авиаконструкторов, д.22, Литер А проведенное на основании решения о проведении плановой выездной проверки от № 78-04-05/19-0200-2022 от 25.01.2022 г., Решение принято на основании части 1 статьи 57 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» пункта 2) наступление сроков проведения контрольных (надзорных) мероприятий, включенных в план проведения контрольных (надзорных) мероприятий, в связи с выполнением ежегодного плана проведения плановых проверок юридических лиц (их филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений) и индивидуальных предпринимателей Управления Роспотребнадзора городу Санкт-Петербургу на 2022 год, опубликованного на сайте Генеральной прокуратуры Российской Федерации .

*(излагаются обстоятельства проведенного КНМ)*

выявлены следующие нарушения обязательных требований, установленных международными договорами Российской Федерации, федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, регулирующими отношения в области защиты прав потребителей и/или санитарно-эпидемиологического благополучия населения: ст.11, ч.1 ст.28 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (далее - СП 2.4.3648-20), а именно:

- в нарушение п. 3.4.8. СП 2.4.3648-20 - учебный кабинет химии не оборудован вытяжным шкафом;

- в нарушение п. 2.6.3. СП 2.4.3648-20 - горячая и холодная вода в кабинете химии подается без смесителя;

- в нарушение п. 2.4.3. СП 2.4.3648-20 - покрытие части учебных столов и стульев в учебных кабинетах школы имеет дефекты и повреждения (отсутствует кромка), таким образом невозможно проведение качественной уборки с применением моющих и дезинфицирующих средств;

- в нарушение п. 2.4.13. СП 2.4.3648-20 - окна части учебных помещений не оборудованы солнцезащитными устройствами (подъемно-поворотные жалюзи, тканевые шторы);

- в нарушение п. 3.4.13. СП 2.4.3648-20 — горячим водоснабжением не обеспечены кабинеты начальной школы, физики, биологии;

- в нарушение п.2.5.1., 2.5.3. СП 2.4.3648-20 - внутренняя отделка помещений школы имеет дефекты и повреждения, следы протечек : в спортивных залах, рекреациях на 1, 2, 3 этажах; дефекты покраски потолка в помещения пищеблока; дефекты плитки напольной в моечной пищеблока; в части учебных помещений отсутствуют плинтуса;

- в нарушение п. 2.8.5. СП 2.4.3648-20 - в нескольких учебных кабинетах допущено использование ламп с разным светоизлучением;

- в нарушение п. 2.8.6. СП 2.4.3648-20 - часть осветительных приборов в учебных кабинетах имеет дефекты светорассеивающих конструкций; в помещениях, предназначенных для занятий физкультурой и спортом — частично отсутствует защитная конструкция.

*(указать нарушения, а также номер подпункта, пункта, части, статьи, наименование и номер федерального закона, нормативного(-ых) правового(-ых) акта(-ов), требования которого (-ых) были нарушены)*

Руководствуясь:

У пунктом 1 части 2 статьи 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации»,

У п.2 ст.50 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»,

□ п.2, п.4 ст.40 Законом РФ от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей»

*(нужное отметить значком У, оставить ссылку только на тот Закон, которым руководствовались при проведении мероприятий по контролю. При проведении административного расследования, ссылку на Закон № 248-ФЗ - исключить).*



ПРЕДПИСАЛ:

1. Устранить нарушения законодательства: ст.11, ч.1 ст.28 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», Федерального закона «О техническом регулировании» от 27.12.2002 N 184-ФЗ по адресу: 197373, Санкт-Петербург , проспект Авиаконструкторов, дом 22, корпус 1, литер А

Срок исполнения — до 04.04.2022г.

2. Провести мероприятия, направленные на предотвращение причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям

*(перечислить нормативные правовые акты, предусматривающие проведение мероприятий)*

3. Провести мероприятия по обеспечению предотвращения:

У жизни, здоровью людей,  окружающей среде,  имуществу потребителей,

У других мероприятий, предусмотренных федеральным законом

3.1. Представить в Северный территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по городу Санкт-Петербургу по адресу: город Санкт-Петербург, ул.Большая Пушкарская, дом 18 представить план-график мероприятий по оборудованию помещений гимназии: кабинета химии - вытяжным шкафом; учебных кабинетов - мебелью, соответствующей требованиям ТР ТС 025/2012; кабинетов начальной школы, физики, биологии; - горячим водоснабжением; а также план график проведения ремонтных работ в помещениях школы ( двух спортивных залах, рекреациях на 1, 2, 3 этажах; в помещениях пищеблока) с целью соблюдения требований п. 2.4.3., п. 3.4.8. , п. 3.4.13, п.2.5.1., п.2.5.3. СП 2.4.3648-20

Срок исполнения — до 04.04.2022г.

3.2. обеспечить во всех учебных помещениях установку плинтусов в соответствии с требованиями п.2.5.1., 2.5.3.СП 2.4.3648-20 ;

Срок исполнения — до 21.02.2022г.

3.3. обеспечить подводу горячей и холодной воды в кабинете химии через смеситель в соответствии с требованиями п. 2.6.3. СП 2.4.3648-20

Срок исполнения — до 21.02.2022г.

3.4. оборудовать окна учебных помещений солнцезащитными устройствами (подъемно-поворотные жалюзи, тканевые шторы) в соответствии с требованиями п. 2.4.13. СП 2.4.3648-20

Срок исполнения — до 21.02.2022г.

3.5 обеспечить во всех учебных кабинетах использование ламп с одинаковым светоизлучением в соответствии с требованиями п. 2.8.5. СП 2.4.3648-20

Срок исполнения — до 21.02.2022г.

3.6. обеспечить осветительные приборы светорассеивающими конструкциями в соответствии с требованиями п. 2.8.6. СП 2.4.3648-20

*(указать обязательные мероприятия)*

Срок исполнения — до 21.02.2022г.

4. О выполнении предписания (пунктов предписания) известить в срок до 04.04.2022г.

В качестве подтверждения выполнения требований предписания в указанный выше срок необходимо предоставить следующую документированную информацию  
- план-график проведения работ и оборудования помещений школы  
- фотофиксацию устранения нарушений

*(перечень документированной информации, подтверждающей выполнение требований предписания)*

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на: директора Меиссе И.О.

*(должность, фамилия, имя, отчество лица, на которое возлагается ответственность, наименование юридического лица)*

Невыполнение настоящего предписания влечет привлечение к административной ответственности по части 1 ст. 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение трех месяцев со дня получения предписания контролируруемыми юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями в арбитражный суд в соответствии с арбитражным процессуальным законодательством, гражданами – в суд общей юрисдикции в соответствии с Кодексом административного судопроизводства РФ.


Настоящее предписание может быть обжаловано в досудебном порядке руководителю (заместителю руководителя) Управления Роспотребнадзора по городу Санкт-Петербургу либо в Федеральную службу по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека в течение десяти рабочих дней с момента получения контролируемым лицом предписания в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. №248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора, может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

Начальник Северного территориального отдела -  
главный государственный санитарный врач  
по Приморскому, Петроградскому, Курортному,  
Кронштадтскому районам

МП



  
С.Н. Мякишева  
(подпись)

Расписка в получении Предписания

Предписание Ю 78-04-05/27- 48-2022 от 15.02.2022г.  
получил «15» 02 2022г.

Подпись представителя организации

